




ИСНВ
изолирующее соединение муфтовое
с наружной и внутренней
присоединительной резьбой



ИСВВ
изолирующее соединение
муфтовое с внутренней
присоединительной резьбой



ИСНН
изолирующее соединение
муфтовое с наружной
присоединительной резьбой



№	Название деталей	Материалы
1	Муфта	круг ГОСТ 1050-2013 сталь 20
2	Ниппель	труба ВП ГОСТ 3262-75
3	Изолятор внутренний	композит: полиэфирная смола, ЛЭС
4	Изолятор наружный	ТУТиг
5	Футорка	круг ГОСТ 1050-2013 сталь 20

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изолирующее соединение
ИСНВ, ИСВВ, ИСНН

ТМВЦ.302600.001 ТУ

г.Иваново

Предприятие изготовитель: ООО «ИЗИС»
153023 г. Иваново, ул. Авдотинская, дом 28, помещение 1003

Тел. 8(4932) 34-58-11, 8-930-347-51-00

E-mail: 575100@itgas.ru

Сайт: www.itgas.ru

Нормативный документ на изготовление: ТМВЦ.302600.001 ТУ

Сертификат ГАЗСЕРТ №ЮАЧ1.RU.1406.N.00040.P001322. Срок действия 31.03.2024г.

Технические характеристики:

№	Характеристика	Значение
1	Рабочая среда	Газ
2	Условное номинальное давление, PN	1,6 МПа
3	Электрическое сопротивление при 1000В	более 20 МОм
4	Температура окружающей среды	-40°C до 60°C
5	Срок службы	Не менее 40 лет
6	Ремонтопригодность	Неразборные, неремонтируемые

1. Назначение:

Используется для диэлектрического разделения (секционирования) газопроводов сетей газораспределения и газопотребления, транспортирующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 1,6 МПа включительно, на смежные участки с целью исключения (ограничения) протекания электрического тока между ними.

2. Порядок монтажа и эксплуатации:

2.1 Изолирующее соединение устанавливается на вводах и выводах газопровода из земли, на вводах газопровода в здание и непосредственно перед приборами потребления.

2.2 Для исключения повреждения изолирующего соединения сварочные работы производить с обеспечением мер, исключающих нагрев.

2.3 В соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015 п.9.6 изолирующее соединение не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраняющие нагрузку от трубопровода.

2.4 После монтажа изолирующее соединение проверить на электрическое сопротивление.

При опрессовке системы изолирующее соединение проверить на герметичность.

2.5 После монтажа и испытаний провести изоляцию стыков согласно РД 153-39.4-091-01 и окрасить изделие в соответствии с ГОСТ 14202-69.

2.6 Рекомендуемый срок проверки диэлектрических свойств изделия не реже 1 раза в 3 года.

3. Консервация и утилизация:

3.1 Все обработанные неокрашенные поверхности деталей, узлов и комплектующих изделий, присоединительные элементы и заземляющие устройства законсервированы на срок не менее одного года.

3.2 По истечению срока эксплуатации ИС утилизируется как металлолом.

4. Гарантия:

4.1 Гарантийный срок службы 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3-х лет с момента продажи.

4.2 Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные вследствие нарушения правил хранения, монтажа, транспортировки.

5. Условия хранения и транспортировки:

5.1 Изделия транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

5.2 Изделия должны храниться под навесами или в помещениях (хранилищах), в условиях, предотвращающих воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков по группе условий хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

5.3 При длительных сроках хранения изделия должны подвергаться переоконсервации один раз в год смазками для изделий группы II по варианту В3-1 ГОСТ 9.014.

Комплектность:

№	Наименование	Количество
1	Изолирующее соединение ТМВЦ.302600.001 ТУ	1 шт.
2	Паспорт	1 шт.

Свидетельство о приеме:

Изолирующее соединение изготовлено и принято в соответствии с ТМВЦ.302600.001 ТУ и признано годным к эксплуатации. Запись журнала ПСИ № _____ от _____

Визуальный контроль	Пройден
Проверка электрического сопротивления	Пройдена
Испытание на герметичность и прочность	Пройдено

Наименование изделия:

Номер и размер партии:

Дата изготовления:

Подпись или штамп лиц,

ответственных за приемку изделий:

Подпись или штамп лиц,

ответственных за упаковку изделий: